

Ergebnisse hydraulische Prüfung ACO ProfiLine

	Bau- breite 10cm [l/(sec * m)]	Bau- breite 13cm [l/(sec * m)]	Bau- breite 25cm [l/(sec * m)]	Bemerkungen
Fixe Bauhöhe 5,0 cm, Maschenrost 30/10	–	1,15	–	kein Aufspritzen
Fixe Bauhöhe 7,5 cm, Maschenrost 30/10	–	2,50	–	kein Aufspritzen
Typ I verstellbar 5,5-7,5 cm, Maschenrost 30/10	1,50-2,25	1,50-2,50	1,50-2,50	kein Aufspritzen
Typ II verstellbar 7,5-10,5 cm, Maschenrost 30/10	2,25-3,40	2,50-3,75	2,50-3,75	kein Aufspritzen
Typ III verstellbar 10,5-16,5 cm, Maschenrost 30/10	3,40-4,15	3,75-5,25	3,75-5,25	kein Aufspritzen
Stegrost	–	2,25	–	leichtes Aufspritzen
Lochrost	–	0,75	–	starkes Aufspritzen
Heelsafe 7/12,5	–	2,50	–	leichtes Aufspritzen
Heelguard 3/8	–	2,50	–	leichtes Aufspritzen
Längsschlitzrost	–	0,75	–	starkes Aufspritzen
Querschlitzrost	–	0,75	–	starkes Aufspritzen
Masche 30/10 mit Schmutzvlies 135 g/m²		Abminderung -30%		nicht zu Empfehlen (Verstopfungsgefahr!)
Platten (4 cm) auf Stelzlagern Aufbauhöhe 9 cm		Dränageleistung siehe oben		Empfehlung barrierefreie Übergänge
Platten (4 cm) im Edelsplitt (2/5 mm), mit Stichkanal zum Ablauf, Aufbauhöhe 9 cm		0,50		Dränage über Splittbett und Stichkanal
Platten (4 cm) im Edelsplitt (2/5 mm), mit Dränagematte (1 cm), Aufbauhöhe 9 cm		0,50		Dränage über Splittbett und Dränagematte
Platten (4 cm) im Edelsplitt (2/5 mm) Aufbauhöhe 9 cm		0,20		Dränage über Splittbett

Die Prüfung wurde jeweils auf eine Stranglänge von 1m fixiert.